

仕様書

1 適用

この仕様書は、盛岡市上下水道局が発注する「生出浄水場第3号取水井水中カメラ調査業務委託」に適用する。

2 履行場所

盛岡市下田字仲平地内

3 業務内容

本業務は、生出浄水場第3号取水井のカメラ調査を行うものである。当該取水井の諸元、調査内容及び調査条件は次のとおりである。

生出浄水場第3号取水井

(1) 諸元（別紙図面参照）

ア 井戸口径：φ150mm（ケーシング36m）

イ 井戸深度：35.4m（昭和60年3月浚渫後の深度）

(2) 調査内容

ア 水中カメラにより、ケーシング内面を直視及び側視した状況を観察し、撮影深度と共に記録すること。

イ 水中カメラにより、井戸底部の堆積状況を観察し、撮影深度と共に記録すること。

(3) 調査条件

調査に伴う取水停止時間は最長で4時間／日とする。

4 書類の提出

受注者は、契約書の定めにあるものはその期日までに、また、それ以外のものについては監督職員の指示に従い、速やかに提出すること。

受注者は、提出した書類に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出すること。

5 諸法規の遵守

受注者は、業務履行にあたり関係諸法規を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、その運営適用は受注者の責任において行うこと。

6 成果品

受注者は、成果品として次に掲げる資料等を取りまとめ、提出すること。

(1) 業務概要

(2) 水中カメラ調査結果報告

調査により、異常が認められた場合は、異常の原因、改修方法も含めて考察すること。