

## 機器一覽表

記号	階	室名	冷暖房機仕様							備考
			形式	機種	製品番号	冷房能力 Kw/h	暖房能力 Kw/h	電源 V	消費電力 Kw	
EHP-1-1	B1	男子厚生室	天力セ4方向	FXYFP112MJ	C001525	11.2	12.5	1φ-200V	C=0.18 H=0.17	
EHP-1-2	B1	男子厚生室	天力セ2方向	FXYCP45MB	A005322	4.5	5.0	1φ-200V	C=0.11 H=0.08	
EHP-1-3	B1	女子厚生室	天力セ4方向	FXYFP71MJ	C006117	7.1	8.0	1φ-200V	C=0.07 H=0.07	
EHP-1-4	B1	医務室	壁掛形	FXYAP36MB	E000973	3.6	4.0	1φ-200V	C=0.03 H=0.03	
EHP-1	B1		室外機	RTSP224D	A000340	22.4	25.0	3φ-200V	C=5.42 H=5.67	出力 圧縮機4.3kw
EHP-9-1	B1	互助会備品用品庫	天吊形	FHP56DC	A000752	5.0	5.6	1φ-200V	C=1.42 H=1.39	
EHP-9	B1		室外機	RZRP56BAV	C000265					出力 圧縮機1.1kw
EHP-10-1	B1	用務員室	壁掛形	F25TTDXS-W	C001015	2.5	2.8	1φ-100V	C=0.475 H=0.490	
EHP-10	B1		室外機	F25TDXS	C001115					出力 圧縮機0.8kw
EHP-11-1	B1	ホワイ-室	壁掛形	F25TTDXS-W	C001253	2.5	2.8	1φ-100V	C=0.475 H=0.490	
EHP-11	B1		室外機	F25TDXS	C000625					出力 圧縮機0.8kw
EHP-12-1	B1	用品庫	天吊形	FHP45DC	A000266	4.0	4.5	1φ-200V	C=1.11 H=1.10	
EHP-12	B1		室外機	RZRP45BAV	C000872					出力 圧縮機0.7kw
EHP-13-1	B1	書庫	天吊形	FHP56DC	A000756	5.0	5.6	1φ-200V	C=1.42 H=1.39	
EHP-13	B1		室外機	RZRP56BAV	C000262					出力 圧縮機1.1kw
EHP-2-1	1	お客様センター	天力セ4方向	FXYFP140MJ	C002020	14.0	16.0	1φ-200V	C=0.209 H=0.200	
EHP-2-2	1	第一環境事務室	天力セ4方向	FXYFP80MJ	C002969	8.0	9.0	1φ-200V	C=0.086 H=0.081	
EHP-2-2	1	第一環境事務室	天力セ4方向	FXYFP80MJ	C002959	8.0	9.0	1φ-200V	C=0.086 H=0.081	
EHP-2-2	1	第一環境事務室	天力セ4方向	FXYFP80MJ	C002968	8.0	9.0	1φ-200V	C=0.086 H=0.081	
EHP-2-2	1	第一環境事務室	天力セ4方向	FXYFP80MJ	C002963	8.0	9.0	1φ-200V	C=0.086 H=0.081	
EHP-2-3	1	男子ロッカー一室	天力セ4方向	FXYFP112MJ	C001987	11.2	12.5	1φ-200V	C=0.187 H=0.174	
EHP-2	屋上		室外機	RTSP560D	A000407 A000292	56.0	63.0	3φ-200V	C=14.5 H=14.9	出力 圧縮機11.2kw
EHP-3-1	1	給排水課	天力セ4方向	FXYFP112MJ	C003933	11.2	12.5	1φ-200V	C=0.187 H=0.174	
EHP-3-1	1	給排水課	天力セ4方向	FXYFP112MJ	C003975	11.2	12.5	1φ-200V	C=0.187 H=0.174	
EHP-3-1	1	給排水課	天力セ4方向	FXYFP112MJ	C003935	11.2	12.5	1φ-200V	C=0.187 H=0.174	
EHP-3-1	1	給排水課	天力セ4方向	FXYFP112MJ	C003936	11.2	12.5	1φ-200V	C=0.187 H=0.174	
EHP-3-2	1	給排水課客溜	天吊形	FHP45MC	A000380	4.5	5.0	1φ-200V	C=0.107 H=0.107	
EHP-3	屋上		室外機	RTSP450D	A000361 A000336	45.0	50.0	3φ-200V	C=11.0 H=11.4	出力 圧縮機8.6kw
EHP-14-1	1	電算室	床置形	FVP160DC	G000130	14.0	16.0	3φ-100V	C=4.73 H=4.97	
EHP-14	1		室外機	RZDP160CC	A001136					出力 圧縮機2.7kw
EHP-15-1	1	宿直室	壁掛形	F25TTDXS-W	C000930	2.5	2.8	1φ-100V	C=0.475 H=0.490	
EHP-15	1		室外機	R25TDXS	C001166					出力 圧縮機0.8kw
EHP-16-1	1	女子ロッカー一室	壁掛形	F28TTES-W	C013860	2.8	3.6	1φ-100V	C=0.780 H=0.860	
EHP-16	1		室外機	R28TES	C018125					出力 圧縮機0.8kw

# 機器一覽表

記号	階	室名	冷暖房機仕様							備考
			形式	機種	製品番号	冷房能力 Kw/h	暖房能力 Kw/h	電源 V	消費電力 Kw	
EHP-4-1	2	経営企画課	天力セ4方向	FXYFP112MJ	C001416	11.2	12.5	1φ-200V	C=0.187 H=0.174	
EHP-4-1	2	経営企画課	天力セ4方向	FXYFP112MJ	C001432	11.2	12.5	1φ-200V	C=0.187 H=0.174	
EHP-4-1	2	総務課	天力セ4方向	FXYFP112MJ	C001434	11.2	12.5	1φ-200V	C=0.187 H=0.174	
EHP-4-1	2	総務課	天力セ4方向	FXYFP112MJ	C001458	11.2	12.5	1φ-200V	C=0.187 H=0.174	
EHP-4	屋上		室外機	RTSP400D	A000218	40.0	45.0	3φ-200V	C=11.6 H=12.5	出力 圧縮機8.3kw
EHP-5-1	2	管理者室	天力セ4方向	FXYFP90MJ	C003041	9.0	10.0	1φ-200V	C=0.128 H=0.110	
EHP-5-2	2	部長室	天力セ2方向	FXYCP80MB	A001757	8.0	9.0	1φ-200V	C=0.151 H=0.118	
EHP-5-3	2	次長室	天力セ4方向	FXYFP71MJ	C004255	7.1	8.0	1φ-200V	C=0.072 H=0.068	
EHP-5-4	2	男子ロッカ-室	天力セ2方向	FXYCP71MB	A005449	7.1	8.0	1φ-200V	C=0.131 H=0.098	
EHP-5-5	2	応接室	天力セ4方向	FXYFP71MJ	C004265	7.1	8.0	1φ-200V	C=0.072 H=0.068	
EHP-5-6	2	打合せ室	壁掛形	FXYAP28MB	E004704	2.8	3.2	1φ-200V	C=0.022 H=0.027	
EHP-5-7	2	女子ロッカ-室	壁掛形	FXYAP56MB	E000795	5.6	6.3	1φ-200V	C=0.027 H=0.032	
EHP-5	屋上		室外機	RTSP450D	A000317 A000305	45.0	50.0	3φ-200V	C=11.0 H=11.4	出力 圧縮機8.6kw
EHP-6-1	2	水道維持課	天力セ4方向	FXYFP80MJ	C003969	8.0	9.0	1φ-200V	C=0.086 H=0.081	
EHP-6-1	2	水道維持課	天力セ4方向	FXYFP80MJ	C003959	8.0	9.0	1φ-200V	C=0.086 H=0.081	
EHP-6-1	2	水道建設課	天力セ4方向	FXYFP80MJ	C003966	8.0	9.0	1φ-200V	C=0.086 H=0.081	
EHP-6-1	2	水道建設課	天力セ4方向	FXYFP80MJ	C003963	8.0	9.0	1φ-200V	C=0.086 H=0.081	
EHP-6-1	2	水道建設課	天力セ4方向	FXYFP80MJ	C003617	8.0	9.0	1φ-200V	C=0.086 H=0.081	
EHP-6-1	2	水道建設課	天力セ4方向	FXYFP80MJ	C003968	8.0	9.0	1φ-200V	C=0.086 H=0.081	
EHP-6-2	2	積算室	天力セ2方向	FXYCP71MB	A005201	7.1	8.0	1φ-200V	C=0.131 H=0.098	
EHP-6	屋上		室外機	RTSP560D	A000291 A000311	56.0	63.0	3φ-200V	C=14.5 H=14.9	出力 圧縮機11.2kw
EHP-7-1	3	302会議室	天力セ4方向	FXYFP112MJ	C004971	11.2	12.5	1φ-200V	C=0.187 H=0.174	
EHP-7-1	3	302会議室	天力セ4方向	FXYFP112MJ	C004979	11.2	12.5	1φ-200V	C=0.187 H=0.174	
EHP-7-2	3	301会議室	天力セ4方向	FXYFP140MJ	C001357	14.0	16.0	1φ-200V	C=0.209 H=0.200	
EHP-7-2	3	301会議室	天力セ4方向	FXYFP140MJ	C004394	14.0	16.0	1φ-200V	C=0.209 H=0.200	
EHP-7	屋上		室外機	RTSP450D	A000363 A000408	45.0	50.0	3φ-200V	C=11.0 H=11.4	出力 圧縮機8.6kw
EHP-8-1	3	組合事務室	天力セ4方向	FXYFP90MJ	C004146	9.0	10.0	1φ-200V	C=0.128 H=0.110	
EHP-8-2	3	下水道整備課	天力セ4方向	FXYFP90MJ	C004148	9.0	10.0	1φ-200V	C=0.128 H=0.110	
EHP-8-2	3	下水道整備課	天力セ4方向	FXYFP90MJ	C004244	9.0	10.0	1φ-200V	C=0.128 H=0.110	
EHP-8-2	3	下水道整備課	天力セ4方向	FXYFP90MJ	C004149	9.0	10.0	1φ-200V	C=0.128 H=0.110	
EHP-8-2	3	下水道整備課	天力セ4方向	FXYFP90MJ	C004147	9.0	10.0	1φ-200V	C=0.128 H=0.110	
EHP-8	屋上		室外機	RTSP450D	A000301 A000357	45.0	50.0	3φ-200V	C=11.0 H=11.4	出力 圧縮機8.6kw

## 機器一覽表

記号	階	室名	冷暖房機仕様							備考
			形式	機種	製品番号	冷房能力 Kw/h	暖房能力 Kw/h	電源 V	消費電力 Kw	
EHP-17-1	別2	車庫棟会議室	天吊形	FHP140DC	A003998	12.5	14.0	3φ-200V	C=3.66 H=3.58	出力 圧縮機2.3kw
EHP-17	別1		室外機	RZDP140CC	A000623					
EHP-18-1	別2	車庫棟会議室	天吊形	FHP140DC	A002978	12.5	14.0	3φ-200V	C=3.66 H=3.58	出力 圧縮機2.3kw
EHP-18	別1		室外機	RZDP140CC	A000624					
EHP-19-1	別2	車庫棟会議室	天吊形	FHP140DC	A000400	12.5	14.0	3φ-200V	C=3.66 H=3.58	出力 圧縮機2.3kw
EHP-19	別1		室外機	RZDP140CC	A000628					
記号	階	室名	空調機器仕様							備考
			品名	機種	製品番号	出力 (給気) Kw	出力 (排気) Kw	電源 V	消費電力 W	
HEA-1-1	B1	機械室	全熱交換器	LP-500X3-50	17010003	5.5	3.7	3φ-200V	4,560	
HEA-1-2	B1	機械室	全熱交換器	LP-500X3-50	17010001	5.5	3.7	3φ-200V	4,560	
HEA-2-1	B1	機械室	全熱交換器	LP-500X3-50	17010002	5.5	3.7	3φ-200V	4,560	
HEA-2-2	B1	機械室	全熱交換器	LP-500X3-50	17010004	5.5	3.7	3φ-200V	4,560	

		室内機	室外機	全熱交換器
本庁舎	B1	9	6	4
	1	14	3	0
	2	18	0	0
	3	9	0	0
	屋上	0	7	0
車庫棟		3	3	0
計		53	19	4