

新庄浄水場誘導灯交換修繕 修繕仕様書

1 適用

- (1) この仕様書は、盛岡市上下水道局が発注する「新庄浄水場誘導灯交換修繕」に適用する。
- (2) 本修繕の実施にあたっては、盛岡市水道工事標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）を適用するほか、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書を参考とすること。
- (3) 本特記仕様書及び標準仕様書等に記載のない事項については発注者との協議による。

2 施工場所

盛岡市加賀野字桜山地内

3 修繕の内容

新庄浄水場管理本館、浄水処理施設、排水処理施設、配水池ポンプ室、地下管廊に取り付けられている誘導灯を LED 化するもの。

施工範囲は図面のとおりとする。

- (1) 既設誘導灯の撤去・処分
- (2) LED 誘導灯の新設・改修
- (3) 誘導灯設置後の点灯試験
- (4) 上記施工のために必要な作業

4 監理

- (1) 修繕箇所がすでに供用されている施設である為、関係者や付近住民への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。修繕に当たっては、事前に担当者と綿密な打ち合わせを行い、本施設の業務に支障なきよう万全を期すること。また、修繕完了後は、その箇所について完了確認を受けること。
- (2) 本修繕に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書又等に規定するもの又はこれらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、市担当者の承諾を受けるものとする。
- (3) 調査等にて重大な不良箇所が判明した場合については、速やかに発注者へ報告・協議し、変更協議のうえ指示を受けるものとする。
- (4) 施工に必要な水、電力等の使用は施設管理者と協議すること。
- (5) 発生材が生じた場合、その処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適法に処分すること。
- (6) 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。（要領書等は盛岡市ホームページを参照）
- (7) 本修繕中、関係機関との手続きを要するものは、受注者で申請届け出等に必要な書類を作成し、手続き一切を行うものとする。

5 主な提出書類

- (1) 修繕着手届
- (2) 修繕工程表届（当初・変更がある場合）
- (3) 現場責任者通知書
- (4) 施工写真（施工前・施工中・施工後）
- (5) 修繕報告書（修繕完成図、取扱説明書）
- (6) 腸内細菌検査結果報告書
- (7) その他監督員が必要とするもの

6 その他

- (1) 現場代理人は不要であるが、現場責任者を選任すること。
- (2) 仕様書等に疑義が生じた時、又は明示されていない事項については、両者協議のうえ、決定する。

修繕対象設備

新設

建物名	種類	型式	設備仕様	台数
管理本館	通路	C 級	片面、防湿形、天井吊下形	1
			片面、防湿形、天井吊下形	1
			片面、天井吊下形	3
			両面、天井吊下形	1

計 6

改修

建物名	種類	型式	設備仕様	台数
管理本館	避難口	B 級 BL 形	片面、防湿形、壁直付形	1
			片面、壁直付形	2
			片面、天井吊下形	1
		C 級	片面、防湿形、壁直付形	4
			片面、壁直付形	7
			片面、天井吊下形	7
	通路	C 級	片面、防湿形、天井吊下形	1
			両面、天井吊下形	4
			片面、壁埋込形	4

計 31

建物名	種類	型式	設備仕様	台数
浄水处理棟	避難口	C 級	片面、防湿形、壁直付形	6
			片面、壁直付形	1
	通路	C 級	片面、防湿形、天井吊下形	4
			両面、防湿形、天井吊下形	4
			片面、防湿形、壁直付形	2

計 17

建物名	種類	型式	設備仕様	台数
排水処理棟	避難口	C 級	片面、防湿形、壁直付形	2
			片面、壁直付形	8
	通路	C 級	片面、防湿形、天井吊下形	2
			両面、防湿形、天井吊下形	2

			片面、壁直付形	3
--	--	--	---------	---

計 17

建物名	種類	型式	設備仕様	台数
配水池ポンプ室	避難口	C 級	片面、壁直付形	2

計 2

建物名	種類	型式	設備仕様	台数
地下管廊	避難口	C 級	片面、防湿形、壁直付形	3
			片面、防湿形、天井吊下形	5
			両面、防湿形、天井吊下形	1

計 9

撤去

建物名	型式	台数
管理本館	FBK-1155CW	4
	FBK-1156CW	1
	FBK-10107-GL15	25
	FBK-20108-GL15	2
	FBK-1197 ST1-FBC10-101	4
	FW11971P	1

計 37

建物名	型式	台数
浄水处理棟	FW11971P	15
	FW11981P	1
	FA11981P	1

計 17

建物名	型式	台数
排水処理棟	FBK-1155CW	2
	FBK-1156CW	4
	FBK-1190C ST1-FBF0-101	3
	FBK-1107NA	8

計 17

建物名	型式	台数
配水池ポンプ室	FW11971P	1
	FA11959K	1
計		2

建物名	型式	台数
地下管廊	FBK-1155CW	2
	FBK-1156CW	5
	FW11971P	1
	FBK-10107-GL15	1
計		9

実 施 修 繕 設 計 書

修繕名称 新庄浄水場誘導灯交換修繕

施工場所 盛岡市加賀野字桜山地内

[illegible]

[illegible]

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備（管理本館）	誘導灯	1	式		
計					
電灯設備（浄水处理棟）	誘導灯	1	式		
計					
電灯設備（排水処理棟）	誘導灯	1	式		
計					
電灯設備（配水池ポンプ室）	誘導灯	1	式		
計					
電灯設備（地下管廊）	誘導灯	1	式		
計					
電灯設備（撤去）	撤去	1	式		
計					
産廃処分費	産廃処分費	1	式		
計					
消防申請・検査立会費		1	式		
計					

[illegible]

