

令和8年8月26日

入札参加資格者 各位

盛岡市上下水道局下水道施設管理課

入札に係る設計図書等に関する質問への回答について

入札に係る設計図書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 修繕の名称 大沢川原雨水ポンプ場し渣高圧洗浄水用電動ボール弁修繕
- 2 修繕の場所 盛岡市大沢川原一丁目地内
- 3 入札日時 令和8年9月2日（水） 10時00分

質問事項	凍結防止ヒーターについて 弁・管を撤去のため一度ヒーターを緩めることになりましたが、再使用で宜しいのでしょうか。オレンジのヒーターはトートクの自己温度制御タイプと思われ ますが動かすと部分断線を起こすことが多い機種です。大丈夫でしょうか。
回答内容	再使用とする見込みです。

担当： 下水道施設管理課 施設係
電話： 019-624-4332